

Rybnik, dnia 28.08.2026 r.

Nazwa postępowania: usługa serwisu systemów oddymiania w budynku administracyjnym ul. Pod Lasem 62

Dotyczy: Zapytania ofertowego

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku zaprasza do złożenia oferty.

1. Opis przedmiotu zamówienia i wymagania związane z realizacją zamówienia:

Przedmiotem : usługa serwisu systemów oddymiania w budynku administracyjnym ul. Pod Lasem 62 obejmująca:

- a) usługi konserwacji systemów oddychania zainstalowanych w **budynku administracyjnym ul. Pod Lasem 62, 44-210 Rybnik;**
- b) usunięcia awarii wynikłych w trakcie użytkowania w/w systemów;
- c) wymiany i naprawy urządzeń na podstawie sporządzonego raportu z przeprowadzonej konserwacji.

Zakres prac wykonywanych podczas konserwacji systemu oddymiania zostały wskazane w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.

2. Gwarancja i serwis: Nie dotyczy

3. Termin wykonania zamówienia: 2 lata od zawarcia umowy

4. Warunki płatności: Płatność odbywać się będzie w formie bezgotówkowej na konto bankowe Wykonawcy podane na fakturze w terminie do 30 dni od daty wystawienia faktury.

5. Termin związania ofertą:

Wykonawca związany jest ofertą 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

6. Opis sposobu obliczania ceny:

- 1) Na załączonym formularzu oferty, w sposób czytelny należy przedstawić cenę całkowitą przedmiotu zamówienia netto za określony przedmiot zamówienia.
- 2) Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
- 3) Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
- 4) Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

7. Kryteria oceny ofert:

- 1) 100% cena, która ma zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem zadania.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta kompletna z najniższą ceną.

8. Istotne postanowienia umowy:

9. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami:

- 1) Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest: Sonia Mandrela-Wysłucha, tel. 32 34 280 62, email: smandrela@pwik-rybnik.pl
- 2) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w następujących godzinach tj.: od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8.00 do 15.00, w piątek w godzinach od 8.00 do 13.00.

10. Miejsce składania ofert:

- 1) Ofertę cenową na wypełnionym formularzu można:
 - a) przesłać drogą elektroniczną na adres: smandrela@pwik-rybnik.pl
 - b) *przesłać pocztą na adres Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku ul. Pod lasem 62, 44-210 Rybnik
 - c) *złożyć osobiście w biurze obsługi klienta (BOK) Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o w Rybniku ul. Pod lasem 62, 44-210 Rybnik

11. Termin składania ofert:

- 1) Ofertę należy złożyć w terminie do **dnia 07.09.2026 r. do godz. 10:00.** (liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego).

12. Informacje dodatkowe:

- 1) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od wykonania zamówienia, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
- 2) Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach Zamawiającego. Nie mają tu zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.
- 3) Oferta alternatywna (wariantowa) nie będzie brana pod uwagę, lecz zostanie odrzucona wraz z ofertą podstawową.
- 4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru oferty, bez podania przyczyny.

13. Klauzula informacyjna RODO:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

- 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Pod Lasem 62, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000101637, będące podatnikiem VAT i posiadające numer identyfikacji NIP: 642-26-64-990.
- 2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
 - telefon: +48 32 43 28 089
 - e-mail: iod@pwik-rybnik.pl
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przetwarzane w celu związanym z niniejszym postępowaniem oraz w celu zawarcia umowy na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
- 4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby mające dostęp do dokumentacji przetargowej oraz osoby uczestniczące w realizacji umowy.
- 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat lub dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego (w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora).

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Wykonawca:	
Nazwa firmy	
Adres	
	Kod pocztowy, miejscowość, ulica, województwo
REGON	
NIP	
tel.	
adres e-mail	

**Dział Administracji i Zaopatrzenia
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Pod Lasem 62
44-210 Rybnik**

W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe na wykonanie serwisu systemów oddymiania w budynku administracyjnym ul. Pod Lasem 62 w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zapytania ofertowego za cenę:

usługa serwisu systemów oddymiania w budynku administracyjnym ul. Pod Lasem 62	Cena zł netto	Ilość przeglądów w czasie obowiązywania umowy	Wartość zł netto
		4	

- Powyższe ceny obejmują cały zakres asortymentu wyszczególnionego w załączniku nr 2 do Formularza ofertowego oraz wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, również te nie ujęte w dokumentacji a niezbędne do wykonania zamówienia.
- Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na okres wskazany w Zapytaniu ofertowym wraz ze wszystkimi zmianami.
- Oświadczam, że:
 - uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty,
 - oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w Zapytaniu ofertowym,
 - cena obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, również te nie ujęte w dokumentach zamówienia, a niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia,
 - zapoznałem się i akceptuję warunki określone w zapytaniu ofertowym,
 - jestem podatnikiem podatku VAT (zaznaczyć właściwe X):

☐ tak
☐ nie
 - akceptuję warunki płatności określone przez Zamawiającego.
 - nie uczestniczę w innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania.
 - w przypadku wybrania mojej oferty zobowiązuję się do:

– zawarcia umowy na warunkach zawartych w Zapytaniu ofertowym,
 – wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za wykonanie zamówienia:
 imię i nazwisko ...
 nr telefonu kontaktowego ...
 adres email ...

- 6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
- 7) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zapewnia Pani/Panu wypełnienie wszystkich praw osób fizycznych wynikających z RODO, w szczególności z prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
- 8) W związku z przetwarzaniem danych osobowych, ma Pani/ Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
- 9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odmową udziału w postępowaniu.

*fakultatywnie w przypadku zamówień o wartości powyżej 30 000 zł netto w zależności od potrzeb i specyfiki zamówienia.

Załączniki:

☐ Formularz oferty

☐ Załącznik 2 : Wyszczególnienie zakresu prac wykonywanych podczas konserwacji systemu oddymiania:

Kierownik Działu
Administracji i Zaopatrzenia
Sonia Mandreia-Wyśłucha

4. Oświadczam, że:

- 1) nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy PZP oraz na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa.
- 2) nie jestem podmiotem wymienionym w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) z dnia 18.05.2006 r. nr 765/2006 dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy i rozporządzeniu Rady (UE) z dnia 17.03.2014 r. nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrożeń albo wpisanym na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2025 r. poz. 514 t.j.) (dalej zwana u.p.a.u.);
- 3) nie jestem podmiotem którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2025 r. poz. 644 t.j.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24.02.2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 u.p.a.u.;
- 4) nie jestem podmiotem którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 t.j. z późn. zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24.02.2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 u.p.a.u.
- 5) jestem uprawniony do występowania w obrocie gospodarczym zgodnie z obowiązującymi przepisami
- 6) posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli obowiązek posiadania takich uprawnień wynika z przepisów prawa;
- 7) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotowego zamówienia
- 8) posiadam niezbędną zdolność techniczną i zawodową, w tym odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz potencjał techniczny i osoby zdolne do wykonania zamówienia.

5. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

*) w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załącznik nr 2 do umowy nr PWiK/DA/...../2026 z dnia

Zakres prac wykonywanych podczas konserwacji systemu oddymiania:		
Czynności serwisowe		
Lp.	Rodzaj urządzenia	Zakres wykonywanych czynności
1	Centrala sterująca	➤ Kontrola wskazań diod kontrolnych LED oraz bezpieczników centrali umieszczonych na płycie głównej ➤ Kontrola zasilania 230V AC ➤ Kontrola napięcia ładowania akumulatorów ➤ Kontrola zasilania awaryjnego 24V DC ➤ Kontrola mocowania okablowania urządzeń peryferyjnych ➤ Kontrola centrali pod kątem uszkodzeń mechanicznych płyty głównej oraz obudowy ➤ Czyszczenie obudowy centrali ➤ Testowanie centrali poprzez kontrolne uruchomienie i kasowanie alarmu wywołanego z urządzeń peryferyjnych
2	Napędy	➤ Testowanie napędu poprzez kontrolne uruchomienie wywołanego centrali sterującej ➤ Konserwacja łańcucha lub zębaki napędu ➤ Kontrola napędu pod kątem uszkodzeń mechanicznych obudowy ➤ Czyszczenie obudowy napędu
3	Przyciski oddymiania Przyciski naturalnej wentylacji	➤ Testowanie przycisku poprzez kontrolne uruchomienie oraz skasowanie alarmu ➤ Kontrola wskazań diod sygnalizacyjnych LED ➤ Kontrola mocowania przewodów ➤ Kontrola przycisku pod kątem uszkodzeń mechanicznych obudowy ➤ Czyszczenie obudowy
4	Czujki pożarowe	➤ Testowanie czujki poprzez kontrolne uruchomienie wytwornicą dymu ➤ Czyszczenie czujki ➤ Kontrola czujki pod kątem uszkodzeń mechanicznych ➤ Kontrola mocowania przewodów
5	Okablowanie	➤ Kontrola okablowania dokonywana jest w przypadku stwierdzenia awarii systemu
6	Urządzenia automatyki pogodowej	➤ Kontrola poprawności funkcjonowania poprzez kontrolne uruchomienie
7	Chwytki elektromagnetyczne drzwiowe	➤ Kontrola siły chwytu elektromagnesu ➤ Test funkcjonowania elektromagnesu poprzez kontrolne uruchomienie z centrali ➤ Czyszczenie powierzchni chwytu elektromagnesu i zwory

8	Okno / Kłapa dymowa	➤ Kontrola konsol mocujących napęd do okna / klapy dymowej ➤ Kontrola ciągłości powłoki klapy i uszczelek
Czynności końcowe		
➤ Powiadomienie konserwatora budynku, w razie konieczności straży pożarnej, o zakończeniu prac konserwacyjnych. ➤ Sprawdzenie funkcjonowania systemu oddymiania w obecności użytkownika systemu oraz sporządzenie protokołu serwisowego. ➤ Dokonanie wpisu w książkę eksploatacji centrali oddymiania oraz uzupełnienie naklejek serwisowych na drzwiach centrali oraz na akumulatorach. UWAGA: Jakiegokolwiek zmiany w systemie mogą być przeprowadzone tylko przez firmę posiadającą autoryzację producenta.		